МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України
(назва установи)
вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601
(місцезнаходження)
253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного санітарного лікаря України

Л.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 29.02 **2012**р. **№ 05.03.02-03/** 15529

Збірні будівельні конструкції блочного типу торговельної марки 'CTX CONTAINEX'
(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 9406
(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Будівництво
(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

'CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H., Австрія, IZ NOE-Sued, Strasse 14, Postfach 36, A-2355 Wiener Neudorf, Austria, Telefax: +43 2236 601-51379
(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

'CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.', Австрія, IZ NOE-Sued, Strasse 14, Postfach 36, A-2355 Wiener Neudorf, Austria
Telefax: +43 2236 601-51379
(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:
згідно з СанПиН 6027-А-91 "Санитарные правила по применению полимерных материалов в строительстве и производстве мебели. Гигиенические требования" (утв. 12 августа 1991г.) за вмістом шкідливих речовин у атмосферному повітрі, а саме концентрації толуолу ГДКс.д.- 0,6 мг/м^3, хлорбензолу ГДКс.д. - 0,1 мг/м^3; дибутилфталату - ГДКс.д. - 0,1 мг/м^3, формальдегіду – ГДКс.д.- 0,003 мг/м^3. Запах не більше 1 балу. За радіологічними показниками Аеф. <= 370 Бк*кг-^{1} за ДБН В.1.4-0.02-97 «СИСТЕМА НОРМ И ПРАВИЛ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
Зберігання, транспортування здійснювати згідно з вимогами виробника. Монтаж проводиться виключно спеціалістами
(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Збірні будівельні конструкції блочного типу торговельної марки 'CTX CONTAINEX', за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником
Повинен бути наданий комплект документів.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 05.03.2015 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Підлягає стандартному санітарному контролю (візуальний, документальний контроль)

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не підлягає

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно чинного законодавства

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепіднагляді)

Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут медицини транспорту"

65039, м.Одеса, вул.Канатна, 92, тел.: (048) 728-14-52, (048) 726-47-93

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи № 144 від 27.02.2012р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії Лісобей В.О.